

# FAURE - Plouedern (29)



## Traitement des eaux usées d'une créperie industrielle

Volume : 65 m<sup>3</sup>    Diamètre : 3,50 m    Hauteur : 7,00 m

Mise en service : Janvier 2002

Charge :                    débit 35 m<sup>3</sup>/ jour  
                                  280 kg DCO/ jour  
                                  45 kg SEC/ jour

Charge volumique :    4,50 kg DCO/ m<sup>3</sup> de réacteur/ jour

Rendements :            DCO de sortie < 95 kg/ jour  
                                  DBO<sub>5</sub> < 50 kg/ jour  
                                  SEC < 250 mg/ litre

