

SOCALVO - Scharrachbergheim (67)



Traitement des eaux usées d'une casserie d'œufs

Volume : 380 m³ Diamètre : 8,50 m Hauteur : 7,00 m

Mise en service : Octobre 1999

Charge : 750 kg DCO/ jour
450 kg de DBO₅/ jour

Charge volumique : 2 kg DCO/ m³ de réacteur/ jour
1,2 kg DBO₅/ m³ de réacteur/ jour

Rendements : > 99 % sur la DCO

Production de boues : 1 g de DBO₅ donne moins de 0,2 g de MS

