

Les VOLAILLES de PENALAN - Maël Carhaix (22)



Traitement des eaux usées d'un abattoir de dindes

Volume : 500 m³ Diamètre : 8,00 m Hauteur : 11,00 m

Mise en service : Fevrier 1999

Charge : 2500 kg DCO/ jour
1250 kg de DBO₅/ jour

Charge volumique : 4,5 kg DCO/ m³ de réacteur/ jour

Rendements : $\approx 90\%$ sur la DCO - Réacteur en forte charge

